

**Частное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 1 открытого акционерного общества «Росийские железные дороги»**

**Отчёт по устранению нарушений требований Законодательства РФ с пометкой о принятых мерах  
по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

Проверка проведена отделом надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России  
(проверка соблюдения требований пожарной безопасности)

№	Вид, сроки проверки	Цель контроля	Выявленные нарушения	Сведения об устранении нарушений	Дата устранения нарушений	Ответственный
1.	Плановая, выездная, с 03.10.2016г. по 28.10.2016г.	Соблюдение требований пожарной безопасности	<p>1. Групповая ячейка, состоящая из помещения №28 (в соответствии с нумерацией плана ПИБ), расположенного на втором этаже здания, не имеет двух эвакуационных выходов (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, ст.89 Федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.12 СП 1.13.130.2009).</p> <p>2. Групповая ячейка, состоящая из помещения №11 (в соответствии с нумерацией плана ПИБ), расположенного на втором этаже здания, не имеет двух эвакуационных выходов (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, ст.89 Федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.12 СП 1.13.130.2009).</p> <p>3. Групповая ячейка, состоящая из помещения №11 (в соответствии с нумерацией плана ПИБ), расположенного на первом этаже здания, не имеет двух эвакуационных выходов (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, ст.89 Федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.12 СП 1.13.130.2009).</p>	<p>Нарушения пожарной безопасности устранены:</p> <p>1) в летний период 2017г. проведены ремонтные работы по устройству вторых эвакуационных выходов из помещений № 28, № 11, № 9;</p> <p>2) групповые ячейки № 28, № 11, № 9 обеспечены вторым эвакуационным выходом из помещений.</p>	01.07.2017г.	заведующий Стоюхина И.В.



Заведующий Детским садом №1 ОАО «РЖД»

И.В. Стоюхина