



Утверждаю
 Директор Детского сада №1 ОАО «РЖД»
 И.В. Стоюхина
 10 2016г.

**Частное дошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад №1 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»»**

**План мероприятий по устранению нарушений требований Законодательства РФ с пометкой о принятых мерах
 по устранению выявленных нарушений и об устранении отдельных видов нарушений**
 Проверка проведена отделом надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России
(проверка соблюдения требований пожарной безопасности)

№	Вид, сроки проверки	Цель контроля	Выявленные нарушения	Примечания, сведения об устранении нарушений
1.	Плановая, выездная, с 03.10.2016г. по 28.10.2016г.	Соблюдение требований пожарной безопасности	<p>1. Групповая ячейка, состоящая из помещения №28 (в соответствии с нумерацией плана ПИБ), расположенного на втором этаже здания, не имеет двух эвакуационных выходов (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, ст.89 Федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.12 СП 1.13.130.2009).</p> <p>2. Групповая ячейка, состоящая из помещения №11 (в соответствии с нумерацией плана ПИБ), расположенного на втором этаже здания, не имеет двух эвакуационных выходов (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, ст.89 Федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.12 СП 1.13.130.2009).</p> <p>3. Групповая ячейка, состоящая из помещения №11 (в соответствии с нумерацией плана ПИБ), расположенного на первом этаже здания, не имеет двух эвакуационных выходов (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, ст.89 Федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.12 СП 1.13.130.2009).</p>	<p>Нарушения рассмотрены, принимаются меры по устранению:</p> <p>1) детским садом заключён договор с проектной организацией на изготовление проектной документации по пожарной безопасности - «Ремонт детского сада»;</p> <p>2) специалистами проектной организации проведено обследование здания и внутренних помещений детского сада, ведётся работа по разработке и изготовлению проекта по пожарной безопасности и расчёту пожарных рисков;</p> <p>3) ремонтные работы по устройству вторых эвакуационных выходов из помещений №№ 28,11, 9 включены в проект бюджета Детского сада №1 ОАО «РЖД» на 2017 год по статье «Капитальный ремонт» (реконструкция).</p>